


仕 様	
型式	G H - 4 - 6
防食措置	カ' スロソコーティング' 溶融亜鉛メッキ (1) 鋼管洗浄 (1) 鋼管洗浄 (2) プライマー処理 (2) 溶融亜鉛メッキ (3) 集合管加熱 (4) 樹脂コーティング (ナイロン12)
集合管	J I S G 3 4 5 4 S T P G 3 7 0 s c h 8 0
気密試験圧力	1 . 8 M P a
耐圧試験圧力	2 . 6 M P a

番 号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員 数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
1	1 / 2 集 合 管	鉄	2	防 食 措 置
2	ボ ー ル バ ル ブ (逆 止 弁 付)	A s s ' y	6	
3	1 / 4 B プ ラ グ	鉄	2	ダ ク ロ 処 理
4	1 / 2 B 銘 板	ア ル ミ	1	

梱 包 部 材				
番 号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員 数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
2 0 1	サ ポ ー ト	鉄	4	塗 装、め っ き
2 0 2	ドリルねじ 4×30	鉄	8	め っ き
2 0 3	HP-1/2BNW-SUS	ス テ ン レ ス	8	ジ オ メ ッ ト 処 理
2 0 4	15A フ ラ ン ジ パ ッ キ ン	ノ ソ ア ス ベ ス ト	4	
2 0 5	取 扱 説 明 書		1	
2 0 6	検 査 成 績 書		1	
2 0 7	グ ラ イ ン ド フ ラ ン ジ	鉄	2	防 食 措 置
2 0 8	消 防 署 届 出 用 紙		1	
2 0 9	U ホ ー ル ト セ ッ ト	鉄	4	Z i n - C
2 1 0	外 径 25平 座 金	鉄	8	め っ き


$$S = 1 / 1$$

殿					
出図 (ISSUED) 	設 計 (DESIGNED)	製 図 (DRAWN)	照 査 (CHECKED)	承 認 (APPROVED)	名称 (TITLE)
		渡 邊	杉 山	丸 茂	15Aプレハブ集合装置 GH* -4-6
尺度 (SCALE) 1:7	日付 (DATE) 2021/6/30				図番 (DWG. No.)
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)	KATSURA CO., LTD.				08 153062201